Приложение №1
к договору о подключении
(технологическом присоединении)
объектов капитального строительства
к сети газораспределения
№ Н-7-2122 от 23.03.2020

Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
(ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

603950 г. Нижний Новгород, ГСП-420, ул. Пушкина, 18 (831) 469-49-51

« 23 » марта 2020 г. № Н-7-2122/2020/СТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1.Исполнитель: ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

2. Заявитель: ***Харитонова Е.***

3. Объект капитального строительства ***58 садовых домов***

Расположенный (проектируемый): ***г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая, СТ "Садовод"***

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа): ***Q475м3/час Qобщ.485 м3/час***

5. Давление в точке подключения максимальное ***1,2*** МПа

Фактическое (расчетное) ***0,9*** МПа

6.Информация о газопроводе в точке подкл. ***проектируемый*** газопровод ***Ру=1.2 МПа*** давления

Материал ***сталь*** Диаметр ***57*** мм Тип защитного покрытия _____

Протяженность ***100 м.*** ИТД _____

7.Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства: 548 дней.

8. Основные инженерно-технические требования и общие требования к проектной документации в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

8.1. Предусмотреть установку пункта (-ов) редуцирования газа (ПРГ) (при необходимости).

8.2. В проекте указать границы охранных зон газопроводов, пунктов редуцирования газа (ПРГ) и устройств электрохимической защиты (преобразователь, кабельные линии, анодное заземление.

8.3. Указать срок эксплуатации проектируемого газопровода и технических устройств.

8.4.Пределы изменения давления газа в присоединяемом газопроводе:

– 0,61МПа-1,2МПа.

8.5. Предусмотреть защиту подземных и надземных участков газопроводов и технических устройств от коррозии в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП42-01-2002.

9.Другие условия подключения, включая точку подключения:

Информация о расположении точки подключения (технологического присоединения) будет предоставлена Заявителю в течение 5 рабочих дней после получения положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения до границ земельного участка Заявителя ,а в случае если получение заключения экспертизы не требуется – после изготовления проекта газоснабжения.

10. Оборудование подключаемого объекта капитального строительства прибором учета газа (если предусмотрено законодательством РФ)

10.1 Предусмотреть установку узла учета расхода газа в точке разграничения эксплуатационной ответственности. Примеряемое средство измерения должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и нормативных документов Федерального Агенства по техническому регулированию и метрологии.

10.2. Предусмотреть установку газового счетчика в каждом садовом доме в соответствии с рекомендациями поставщика газа

11. Срок действия настоящих технических условий составляет 18 мес. со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Дополнительные рекомендации:

- Для газоснабжения СТ "Садовод" разработать расчетную схему газоснабжения с расходом газа Q=485м3/час.
- Предусмотреть установку пункта редуцирования газа (ПРГ) оснащенного узлом учета газа (УУГ).
- Проектирование и строительство распределительных газопроводов выполнить в соответствии с расчетной схемой газоснабжения.
- В качестве отключающих устройств максимально предусмотреть установку шаровых кранов.
- Максимально предусмотреть использование полиэтиленовых труб. Допускается применение медных труб для проектирования и строительства внутренних газопроводов.
- Наличие обособленных дымовых и вентиляционных каналов.
- Предусмотреть установку сигнализатора загазованности по метану (CH4) и угарному газу (CO).
- Технические устройства должны отвечать требованиям, установлены законодательством РФ о техническом регулировании, а материалы и трубы иметь сертификаты заводов-изготовителей.
- Осуществить строительный контроль, авторский надзор в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
- Для ввода объекта в эксплуатацию и дальнейшего пользования газом необходимо:


- Заключить со специализированной организацией договоры на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода, газового оборудования.

- Заключить договор на поставку газа

Зам. ген. директора-главный инженер ***А. В. Каширин***

исп. *Базанова Н. Е. (831)469-49-83*

Заполняется в двух экземплярах, из них один выдается заказчику, второй хранится в архиве ПТО до сдачи объекта в эксплуатацию



Изменения к техническим условиям № Н-7-2122 /2020 от 23.03.2020

3. Объект капитального строительства ***семнадцать малоэтажных зданий сблокированной застройки, пять индивидуальных жилых домов и здание КПП***

Срок действия технических условий продлен до апреля 2023 года.

Зам.генерального директора -гл.инженер ***А.В.Каширин***

Изменение к техническим условиям №Н-7-2122/2020/СТ от 23.03.2020г.

Расположенный (проектируемый): г.Нижний Новгород, ул. Агрономическая, СТ «Садовод», земельные участки с кадастровым номером 52:18:0000000:16053 ИЖС: Дом 1 - 10 секций: 52:18:0070618:301 (1Л), 52:18:0070618:302 (1Д), 52:18:0070618:419 (1Ж), 52:18:0070618:429 (1Г), 52:18:0070618:440 (1Е), 52:18:0070618:364 (1А), 52:18:0070618:386 (1Б), 52:18:0070618:375 (1К), 52:18:0070618:397 (1И), 52:18:0070618:408 (1В), Дом 2 - 10 секций: 52:18:0070618:313 (2Л), 52:18:0070618:324 (2А), 52:18:0070618:335 (2К), 52:18:0070618:346 (2Б), 52:18:0070618:357 (2И), 52:18:0070618:360 (2В), 52:18:0070618:361 (2Ж), 52:18:0070618:362 (2Г), 52:18:0070618:363 (2Е), 52:18:0070618:365 (2Д), Дом 3 - 10 секций: 52:18:0070618:366 (3Л), 52:18:0070618:367 (3А), 52:18:0070618:368 (3К), 52:18:0070618:369 (3Б), 52:18:0070618:370 (3И), 52:18:0070618:371 (3В), 52:18:0070618:372 (3Ж), 52:18:0070618:373 (3Г), 52:18:0070618:374 (3Е), 52:18:0070618:376 (3Д), Дом 4 - 8 секций: 52:18:0070618:377 (4И), 52:18:0070618:378 (4А), 52:18:0070618:379 (4Ж), 52:18:0070618:380 (4Б), 52:18:0070618:381 (4Е), 52:18:0070618:382 (4В), 52:18:0070618:383 (4Д), 52:18:0070618:384 (4Г), Дом 5 - 8 секций: 52:18:0070618:437 (5И), 52:18:0070618:438 (5А), 52:18:0070618:439 (5Ж), 52:18:0070618:441 (5Б), 52:18:0070618:442 (5Е), 52:18:0070618:443 (5В), 52:18:0070618:444 (5Д), 52:18:0070618:445 (5Г), Дом 6 - 8 секций: 52:18:0070618:446 (6И), 52:18:0070618:447 (6А), 52:18:0070618:448 (6Д), 52:18:0070618:449 (6Г), 52:18:0070618:319 (6Ж), 52:18:0070618:320 (6Б), 52:18:0070618:355 (6Е), 52:18:0070618:356 (6В), Дом 7 - 8 секций: 52:18:0070618:450 (7И), 52:18:0070618:303 (7А), 52:18:0070618:304 (7Ж), 52:18:0070618:305 (7Б), 52:18:0070618:306 (7Е), 52:18:0070618:307 (7В), 52:18:0070618:308 (7Д), 52:18:0070618:309 (7Г), Дом 8 - 8 секций: 52:18:0070618:310 (8И), 52:18:0070618:311 (8А), 52:18:0070618:312 (8Ж), 52:18:0070618:314 (8Б), 52:18:0070618:315 (8Е), 52:18:0070618:316 (8В), 52:18:0070618:317 (8Д), 52:18:0070618:318 (8Г), Дом 9 - 8 секций: 52:18:0070618:321 (9Г), 52:18:0070618:322 (9Д), 52:18:0070618:323 (9В), 52:18:0070618:325 (9Е), 52:18:0070618:326 (9Б), 52:18:0070618:327 (9Ж), 52:18:0070618:328 (9А), 52:18:0070618:329 (9И), Дом 10 - 8 секций: 52:18:0070618:330 (10Г), 52:18:0070618:331 (10Д), 52:18:0070618:332 (10В), 52:18:0070618:333 (10Е), 52:18:0070618:334 (10Б), 52:18:0070618:336 (10Ж), 52:18:0070618:337 (10А), 52:18:0070618:338 (10В), Дом 11 - 8 секций: 52:18:0070618:339 (11Г), 52:18:0070618:340 (11Д), 52:18:0070618:341 (11В), 52:18:0070618:342 (11Е), 52:18:0070618:343 (11Б), 52:18:0070618:344 (11Ж), 52:18:0070618:345 (11А), 52:18:0070618:358 (11И), Дом 12 - 8 секций: 52:18:0070618:347 (12Г), 52:18:0070618:348 (12Д), 52:18:0070618:349 (12В), 52:18:0070618:350 (12Е), 52:18:0070618:351 (12Б), 52:18:0070618:352 (12Ж), 52:18:0070618:353 (12А), 52:18:0070618:354 (12И), Дом 13 - 8 секций: 52:18:0070618:388 (13Г), 52:18:0070618:389 (13Д), 52:18:0070618:390 (13В), 52:18:0070618:391 (13Е), 52:18:0070618:392 (13Б), 52:18:0070618:393 (13Ж), 52:18:0070618:394 (13А), 52:18:0070618:395 (13И), Дом 14 - 10 секций: 52:18:0070618:396 (14Д), 52:18:0070618:398 (14Е), 52:18:0070618:399 (14Г), 52:18:0070618:400 (14Ж), 52:18:0070618:401 (14В), 52:18:0070618:402 (14И), 52:18:0070618:403 (14Б), 52:18:0070618:404 (14К), 52:18:0070618:405 (14А), 52:18:0070618:406 (14Л), Дом 15 - 10 секций: 52:18:0070618:407 (15Д), 52:18:0070618:409 (15Е), 52:18:0070618:410 (15Г), 52:18:0070618:411 (15Ж), 52:18:0070618:412 (15В), 52:18:0070618:413 (15И), 52:18:0070618:414 (15Б), 52:18:0070618:415 (15К), 52:18:0070618:416 (15А), 52:18:0070618:417 (15Л), Дом 16 - 10 секций: 52:18:0070618:418 (16Д), 52:18:0070618:420 (16Е), 52:18:0070618:421 (16Г), 52:18:0070618:422 (16Ж), 52:18:0070618:423 (16В), 52:18:0070618:424 (16И), 52:18:0070618:425 (16Б), 52:18:0070618:426 (16К), 52:18:0070618:427 (16А), 52:18:0070618:428 (16Л), Дом 18 - 7 секций: 52:18:0070618:430 (18А), 52:18:0070618:431 (18Б), 52:18:0070618:432 (18В), 52:18:0070618:433 (18Г), 52:18:0070618:434 (18Д), 52:18:0070618:435 (18Е), 52:18:0070618:436 (18Ж), 52:18:0070617:16 ИЖС, 52:18:0070618:31 КПП, 52:18:0070618:1 ИЖС, 52:18:0070618:6 ИЖС, 52:18:0070618:11 ИЖС, 52:18:0070618:359 ДОРОГА, 52:18:0070618:385 ГРП

Главный инженер –первый зам.ген.директора *А.В.Каширин*